


АКТ № 45/08

**Периодической проверки узла учета на границе раздела
смежных тепловых сетей потребителя**

Абонент	ООО "Наш Город"
Адрес объекта	г. Кемь, ул. Каменева, д. 16
Источник теплоснабжения	котельная № 2
Температурный график	70/50

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии потребителя и проверена комплектность необходимой технической документации.
В результате проверки установлено:

1. В состав узла учета тепловой энергии входят следующие средства измерений.

№	Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Трубопровод на котором установлено средство измерений	№ пломбы	Дата очередной проверки
1	Тепловычислитель ВКТ-7	83341	-	1296669	01.07.2017 г.
2	Преобразователь расхода ПРЭМ	219378	подающий	1088	24.07.2017 г.
3	Преобразователь расхода ПРЭМ	529061	обратный	1296688	28.06.2017 г.
4	Термопреобразователь сопротивления КТС-Б	1322588	подающий	1334846	28.06.2017 г.
5	Термопреобразователь сопротивления КТС-Б	1322588	обратный	1334828	28.06.2017 г.

2. Замечания к узлу учета тепловой энергии:

№	Замечание	Основание	Срок устранения
1	Обеспечить установку запорной арматуры после узла учета на обратном трубопроводе, устройств для спуска воды до расходомера на обратном трубопроводе, фильтров на подающем и обратном трубопроводах.	п. 9, п. 9.2, п. 9.5, п. 9.1.22, п. 9.1.25, п. 9.1.36, п. 9.1.45 Правил Технической эксплуатации тепловых энергоустановок; Раздел 2.2 Правил техники безопасности при эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей	31.08.2016 г.
2	Обеспечить покраску трубопроводов и вспомогательного оборудования.	п. 9.14, п. 9.1.40 Правил Технической эксплуатации тепловых энергоустановок	31.08.2016 г.
3	Обеспечить освещение ИТП.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СНиП 23-05-95	31.08.2016 г.
4	Обеспечить наличие жидкого масла между термопреобразователем сопротивления и стенками гильзы.	п. 6.3.8 ГОСТ 8.536.2-97	31.08.2016 г.
5	Обеспечить установку датчика температуры после датчика расхода по ходу потока теплоносителя на обратном трубопроводе.	п. 21 Правил КУТЭТ	31.08.2016 г.

3. На основании изложенного, узел учета **ДОПУСКАЕТСЯ** в эксплуатацию и пломбируется с 01.01.2016 г. на отопительный сезон 2015/2016 гг.

Представитель ООО «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС»: инженер по обслуживанию приборов учета Ефремов А.А.

Подпись _____

Дата 25.12.15г.

Представитель потребителя _____

(должность, фамилия, номер телефона)

Подпись _____

Дата 25.12.15