



АКТ № 34/08
Периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей потребителя

Абонент	ООО "Наш Город"
Адрес объекта	г. Кемь, ул. Мосорина, д. 6
Источник теплоснабжения	котельная № 2
Температурный график	70/50

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии потребителя и проверена комплектность необходимой технической документации.

В результате проверки установлено:

1. В состав узла учета тепловой энергии входят следующие средства измерений.

№	Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Трубопровод на котором установлено средство измерений	№ пломбы	Дата очередной проверки
1	Тепловычислитель ВКТ-7	63382	-	1296654	27.10.2017 г.
2	Преобразователь расхода ПРЭМ	158801	подающий	1049	28.06.2017 г.
3	Преобразователь расхода ПРЭМ	158785	обратный	1046	20.08.2019 г.
4	Термопреобразователь сопротивления КТСП-Р	3941	подающий	1296664	09.09.2017 г.
5	Термопреобразователь сопротивления КТСП-Р	3941	обратный	1296653	09.09.2017 г.

2. Замечания к узлу учета тепловой энергии:

№	Замечание	Основание	Срок устранения
1	Обеспечить установку запорной арматуры до узла учета на подающем и обратном трубопроводах, манометра показывающего на обратном трубопроводе, фильтров на подающем и обратном трубопроводах.	п. 9, п. 9.2, п. 9.5, п. 9.1.22, п. 9.1.25, п. 9.1.36, п. 9.1.45 Правил Технической эксплуатации тепловых энергоустановок; Раздел 2.2 Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей	31.08.2016 г.
2	Обеспечить покраску трубопроводов и вспомогательного оборудования.	п. 9.14, п. 9.1.40 Правил Технической эксплуатации тепловых энергоустановок	31.08.2016 г.
3	Обеспечить наличие жидкого масла между термопреобразователем сопротивления и стенками гильзы.	п. 6.3.8 ГОСТ 8.536.2-97	31.08.2016 г.
4	Обеспечить установку датчика температуры после датчика расхода по ходу потока теплоносителя на подающем трубопроводе.	п. 21 Правил КУТЭТ	31.08.2016 г.

3. На основании изложенного, узел учета **ДОПУСКАЕТСЯ** в эксплуатацию и пломбируется с 01.01.2016 г. на отопительный сезон 2015/2016 гг.

Представитель ООО «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС»: инженер по обслуживанию приборов учета Ефремов А.А.

Подпись _____

Дата _____

Представитель потребителя _____

Подпись _____

Дата _____

Ефремов А.А.
 директор ООО "Наш город"
 (должность, фамилия, номер телефона)
 М.П.

